Długości po osi	Średnica, materiał	Spadki i długości	Rzędne terenu proj.	Rzędne dna kanału	Rzędne terenu istn.	Zagłębienia dna	
0,00	ø0,16-PVC	1,0% / L= 17,0 m		104,60	105,80	1,20	Budynek
17,00			105,25	104,43	105,20	0,77	Wlot ścieków
20,70			105,25	103,03	105,20	2,17	Osadnik gnilny trzykomorowy pojemność 5,5 m3
	ø0,10-PVC	0,5% / L=1,0m		104,33	105,20	0,87	Wylot ścieków
				104,32	105,20	0,88	
22,20	PEHD DN 32	L=2,0m	105,25	103,62	105,20	1,58	Studzienka przepompowni ø1000
			106,20	105,26	105,20	+0,06	
24,90	ø0,10-PVC SN8 RURA Z NACIĘTYMI SĄCZKAMI	0,5% / L=11,00m	106,20	105,00	105,20	0,20	Studzienka rozsączajaca ø400
36,10			106,20	105,20	105,20	0,00	

TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	
LOKALIZACJA: LISZAJ DAMIAN, MGOSZCZ, DZ NR 51	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. AGNIESZKA JAKSIK upr. bud. nr 163/DOŚ/09	ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
	DATA WYKONANIA: LUTY 2011
TYTUŁ RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO	Rys. nr 2