Długości po osi	Średnica, materiał	Spadki i długości	Rzędne terenu proj.	Rzędne dna kanału	Rzędne terenu istn.	Zagłębienia dna	
0,00	ø0,16-PVC	2,0% / L= 11,00 m		107,10	107,60	0,50	Budynek
11,16	ø0,16-PVC	2,0% / L= 20,00 m	107,05	106,88	107,60	0,72	Studzienka kanalizacyjna ø315
31,32			107,05	106,48	107,00	0,52	Wlot ścieków
33,87			107,05	105,08	107,00	1,92	Osadnik gnilny trzykomorowy pojemność 3,4 m3
	ø0,10-PVC	0,5% / L=1,0m	107,05	106,38	107,00	0,62	Wylot ścieków
				106,37	107,00	0,63	
35,37	PEHD DN 32	L=15,00m	107,05	105,67	107,00	1,33	Studzienka przepompowni ø1000
			106,40	106,45	106,60	0,15	
51,07	ø0,10-PVC SN8 RURA Z NACIĘTYMI SĄCZKAMI	0,5% / L=9,00m	106,40	106,25	106,60	0,35	Studzienka rozsączajaca ø400
60,27			106,40	106,40	106,40	0,00	



TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	
LOKALIZACJA: DOBOSZ MAREK, MGOSZCZ, DZ NR 43/2	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. AGNIESZKA JAKSIK upr. bud. nr 163/DOŚ/09	ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
	DATA WYKONANIA: LUTY 2011
TYTUŁ RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO	Rys. nr 2