Długości po osi	Średnica, materiał	Spadki i długości	Rzędne terenu proj.	Rzędne dna kanału	Rzędne terenu istn.	Zagłębienia dna	
0,00	ø0,16-PVC	2,0% L=12,0 m		104,20	104,70	0,50	Budynek
12,00			107,55	103,96	107,50	0,54	Wlot ścieków
14,00			107,55	102,56	107,50	1,94	Osadnik gnilny trzykomorowy pojemność 3,0 m3
	ø0,10-PVC	0,5% L=1,0m		103,86	107,50	0,64	Wylot ścieków
				103,85	107,50	0,65	
15,50	PEHD DN 32	L=2,0m	107,55	103,15	107,50	1,35	Studzienka przepompowni ø1000
			107,60	107,53	107,50	+0,03	
18,20	ø0,10-PVC SN8 RURA Z NACIĘTYMI SĄCZKAMI	0,5% L=5,00m	107,60	107,30	107,50	0,20	Studzienka rozsączajaca ø400
23,40			107,60	107,50	107,50	0,00	

TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	
LOKALIZACJA: SMAGA DARIUSZ, LISEWO, DZ NR 546	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. AGNIESZKA JAKSIK upr. bud. nr 163/DOŚ/09	ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
	DATA WYKONANIA: LUTY 2011
TYTUŁ RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO	Rys. nr 2