



**UWAGA:**  
Długość skosu na przewodzie wodociągowym dostosować do rzeczywistych rzędnych gminnego wodociągu Ø 160 mm

# PROFILE PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH PRZYŁĄCZENIOWYCH 1:100/100

Przedsięwzięcie:		Budowa sieciowej pompowni wody w Malankowie	
Objekt:		na gminnej sieci wodociągowej	
Branża:		sanitarna	
Inwestor:		dz. nr 71/1 i 71/2 obręb Malankowo gm. Lisewo	
Firma:		Gmina Lisewo, Urząd Gminy Lisewo, ul. Chelmińska 2, 86-230 Lisewo	
Autorzy projektu:		PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ "BIOBOX"	
Funkcja:		Wiesław Mikołajczuk, ul. Polna 101, 87-100 Toruń	
Projektant:		mgr inż. Wiesław Mikołajczuk	
br. sanitarny		UAN-V/60/TO8-4	
Imię i nazwisko		Nr uprawnień	
mjr inż. Wiesław Mikołajczuk		Specjalność	
		Instal.-inż.	
		Podpis	
Kod rysunku:		Rodzaj projektu:	
		PROJEKT BUDOWLANY	
		Data opracowania:	
		kwiecień 2016r.	
		Skala:	
		1:100/100	
		Nr rys.:	
		4	